



Открытое акционерное общество
Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства

ОАО институт «УралНИИАС»

ул. Блюхера, 26, Екатеринбург, 620137, Россия
тел.:(343) 374-48-50, факс:(343) 349-16-38
e-mail: info@uralnias.ru <http://www.uralnias.ru>

ИНН 6660004958 КПП 667050001 ОКПО – 25057366 Р/с 40702810902400511501
Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) к/с 30101810800000000918 БИК 046577918

В соответствии с результатами сравнительного анализа экономической целесообразности организации кабельной эстакады посредством типовых кабельных конструкций ГЭМ и кабельных металлоконструкций каталога КОРОБОВ 2011 года на основании смет на строительные и монтажные работы, которые представлены в локальный сметный расчет № 1 и локальный сметный расчет № 2, были получены следующие результаты:

Сметная стоимость при использовании кабельных конструкций фирмы КОРОБОВ составила 5797 тыс. рублей, что значительно сокращает расходы в сравнении с использованием металлоконструкций ГЭМ, которая составила 8525 тыс. рублей.

Расходы на строительные работы на 524,8 тыс. рублей (42,7 %) дороже при использовании ГЭМ, стоимость этих работ составила 1230 тыс. рублей. Строительные работы фирмы КОРОБОВ составили 705 тыс. рублей.

При строительстве трассы 1 км монтажные работы на 2203 тыс. рублей (30,2 %) дешевле при выборе фирмы КОРОБОВ, стоимость этих работ составила 7294 тыс. рублей. При выборе производства ГЭМ монтажные работы составили 5091,71 тыс. рублей.

Проведенные расчеты показывают, что экономически более целесообразно использовать продукцию фирмы КОРОБОВ, разница в цене на 1 км по сравнению с кабельными конструкциями ГЭМ составляет 2728 тыс. рублей (32 %)

**Директор по проектированию
объектов электроэнергетики**

А.А. Анисимков

